




CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**



Số: 11/KQ

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

I./ THÔNG TIN MẪU

STT	Ký Hiệu	Địa điểm lấy mẫu	Loại mẫu	Người lấy mẫu	Ngày giờ lấy mẫu	Người phân tích
1	43M ₁ 01/16	Nhà Máy Bia Phú Yên	Nước sau khi xử lý	Võ Bá Duy Huân	04/04/2016 9g30-9g45	Trần Quang Vinh
2	44B08/16	Bể chứa NMN Phú Hòa		Trần Quang Vinh	04/04/2016 9g30-9g45	
3	44M ₁ 08/16	Hộ dân huyện Phú Hòa		Trần Quang Vinh	04/04/2016 9g45-10g15	
4	45M ₁ 01/16	Cục Thống Kê Tỉnh		Nguyễn Thị Cẩm Tú	04/04/2016 8g30-8g45	Nguyễn Thị Cẩm Tú
5	45M ₂ 01/16	110 Nguyễn Huệ		Nguyễn Thị Cẩm Tú	04/04/2016 9g00-9g15	
6	45M ₃ 01/16	Khu tái định cư Ninh Tịnh		Nguyễn Thị Cẩm Tú	04/04/2016 9g30-9g45	Phạm Thị Luyện
7	46B01/16	Bể chứa NMN Tuy Hòa		Phạm Thị Luyện	04/04/2016 8g00-8g15	

II./ KẾT QUẢ MẪU

STT	Tên Chỉ tiêu	QCVN01: 2009/BYT	Phương pháp phân tích	Ký Hiệu Mẫu			
				43M ₁ 01/16	44B08/16	44M ₁ 08/16	45M ₁ 01/16
1	Coliform(MPN/100ml)	0	TCVN6187-2:1996		KPH		
2	E. Coli(MPN/100ml)	0	TCVN6187-2:1996		KPH		
3	pH	6,5-8,5	TCVN6492:2011	6.96	7.12	7.14	6.84
4	Độ đục(NTU)	2	TCVN6184:2008	0.39	0.45	0.51	0.31
5	Sắt tổng(mg/l)	0.3	TCVN6177:1996	KPH	KPH	KPH	KPH
6	Clorua(mg/l)	250	TCVN6194:1996	16.5	23.24	23.58	16.17
7	Độ cứng(mg/l)	300	TCVN6224:1996	45.43	63.30	62.28	45.94
8	Nitrit(mg/l)	3	TCVN6178:1996	KPH	KPH	KPH	KPH
9	Màu sắc(mg/l Pt)	15	TCVN6185:2008	3.40	3.00	3.43	9.30
10	Mùi vị(*)	Không mùi, vị lạ	APHA	Không	Không	Không	Không
11	Nitrat(mg/l)	50	TCVN7323-1:2004	4.20	2.00	2.10	3.9
12	Sulfat(mg/l)	250	EPA 375.4	7.50	8.20	8.10	7.10
13	Mangan(mg/l)	0.3	TCVN6002:1995	KPH	KPH	KPH	0.01
14	Chỉ số Permanganat(mg/l)	2	TCVN6886:1996	0.26	0.32	0.39	0.32
15	Amoni(mg/l)	3	TCVN6179-1:1996	KPH	KPH	KPH	KPH
16	Clo Tổng số (mg/l)	0.5	TCVN 6225-3:2011	KPH	0.53	0.44	KPH

BM.KT.02.02

24/06/2014

Trang 1/2



CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**



VILAS 746

STT	Tên Chỉ tiêu	QCVN01: 2009/BYT	Phương pháp phân tích	Ký Hiệu Mẫu		
				45M ₂ 01/16	45M ₃ 01/16	46B01/16
1	Coliform(MPN/100ml)	0	TCVN6187-2:1996			KPH
2	E. Coli(MPN/100ml)	0	TCVN6187-2:1996			KPH
3	pH	6,5-8,5	TCVN6492:2011	6.86	6.91	6.83
4	Độ đục(NTU)	2	TCVN6184:2008	0.50	0.34	0.36
5	Sắt tổng(mg/l)	0.3	TCVN6177:1996	KPH	KPH	KPH
6	Clorua(mg/l)	250	TCVN6194:1996	15.83	16.17	15.83
7	Độ cứng(mg/l)	300	TCVN6224:1996	44.92	45.43	45.43
8	Nitrit(mg/l)	3	TCVN6178:1996	KPH	KPH	KPH
9	Màu sắc(mg/l Pt)	15	TCVN6185:2008	4.20	4.10	4.00
10	Mùi vị ^(*)	Không mùi, vị lạ	APHA	Không	Không	Không
11	Nitrat(mg/l)	50	TCVN7323-1:2004	3.90	3.70	3.90
12	Sulfat(mg/l)	250	EPA 375.4	7.50	7.30	7.30
13	Mangan(mg/l)	0.3	TCVN6002:1995	0.01	0.01	0.01
14	Chỉ số Permanganat(mg/l)	2	TCVN6886:1996	0.26	0.26	0.32
15	Amoni(mg/l)	3	TCVN6179-1:1996	KPH	KPH	KPH
16	Clo Tổng số (mg/l)	0.5	TCVN 6225-3:2011	0.44	KPH	0.44

Ghi chú: - (*) là chỉ tiêu chưa được Vilas công nhận, KPH : Không phát hiện

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Lãnh Đạo Công Ty

Phòng Kỹ Thuật

Bộ Phận Hóa Nghiệm



Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Khắc Toàn

Võ Bá Duy Huân