



VILAS 746

Số: 56 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 03/03/2021
 Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Bể chứa NMN Sông Cầu
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 23B04/21
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 24/02/2021
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | QCVN01-1:2018/BYT | Kết quả |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Mùi, vị | - | SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012 | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 2 | pH (*) | - | TCVN6492:2011 | 6 - 8,5 | 7,32 |
| 3 | Độ đục (*) | NTU | TCVN6184:2008 | 2 | 0,90 |
| 4 | Màu sắc (*) | mg/l Pt | TCVN6185:2008 | 15 | 9,50 |
| 5 | Clo Tổng số (*) | mg/l | TCVN 6225-3:2011 | 0,2 - 1 | 0,64 |
| 6 | Coliform (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 3 | KPH |
| 7 | E.Coli (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 1 | KPH |

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong

Võ Bá Duy Huân

Võ Bá Duy Huân

Ghi chú:

- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử



VILAS 746

Ngày: 03/03/2021
 Trang: 1/1

Số: 57 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Nhà làm việc NMN Sông Cầu
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 23M₁04/21
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 24/02/2021
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | QCVN01-1:2018/BYT | Kết quả |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Mùi, vị | - | SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012 | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 2 | pH (*) | - | TCVN6492:2011 | 6 - 8,5 | 7,17 |
| 3 | Độ đục (*) | NTU | TCVN6184:2008 | 2 | 0,89 |
| 4 | Màu sắc (*) | mg/l Pt | TCVN6185:2008 | 15 | 8,20 |
| 5 | Clo Tổng số (*) | mg/l | TCVN 6225-3:2011 | 0,2 - 1 | 0,46 |
| 6 | Coliform (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 3 | KPH |
| 7 | E.Coli (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 1 | KPH |

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong

Võ Bá Duy Huân

Võ Bá Duy Huân

Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử



VILAS 746

Số: 58 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 03/03/2021

Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Cuối Tuyền Phước Lý - NMN Sông Cầu
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 23M₂04/21
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 24/02/2021
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | QCVN01-1:2018/BYT | Kết quả |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Mùi, vị | - | SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012 | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 2 | pH (*) | - | TCVN6492:2011 | 6 - 8,5 | 7,35 |
| 3 | Độ đục (*) | NTU | TCVN6184:2008 | 2 | 0,84 |
| 4 | Màu sắc (*) | mg/l Pt | TCVN6185:2008 | 15 | 7,80 |
| 5 | Clo Tổng số (*) | mg/l | TCVN 6225-3:2011 | 0,2 - 1 | 0,21 |
| 6 | Coliform (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 3 | KPH |
| 7 | E.Coli (*) | MPN/ 100ml | TCVN6187-2:1996 | < 1 | KPH |

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Văn Phong

Võ Bá Duy Huân

Ghi chú:

- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử